

ОСНОВНА ШКОЛА

„ЖИВОЈИН ПЕРИЋ“

Ваљевски пут б.б.

11507 Стублине

Број: 429

Датум: 19.05.2017. године

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности радова – реновирање санитарних чворова за потребе Основне школе „Живојин Перић“ из Стублина, ЈН бр. 1.3.1-2/17.

Питање:

„Позицијом 4 у предмеру и предрачуноу предвиђена је демонтажа постојећих чучаваца са ливеним сифоном (комада 9) али није дата израда нове канализационе мреже за WC шоље које су предвиђене позицијом 8.“

Одговор:

Тачно је да је на позицији 4 у предмеру и предрачуноу предвиђена демонтажа постојећих чучаваца са ливеним сифоном (комада 9).

На позицијом 8 у предмеру и предрачуноу није дата израда нове канализационе мреже за WC шоље, већ се подразумева да је она урачуната у набавку и уградњу комплет WC шоље, симплон, домаће производње, А класе, са котлићима и испирном цеви.

Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације објавиће се на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ